



Effectuer avec succès un exercice d'incendie ou un test de votre système d'alarme incendie en 10 étapes

Avant de commencer, assurez-vous que les clés du panneau d'alarme incendie sont à portée de main, ainsi qu'un petit tournevis à tête plate (habituellement) pour réinitialiser les dispositifs d'alarme. Pour certains dispositifs d'alarme, il faut utiliser un tournevis pour les réinitialiser, pour d'autres modèles, il faut une clé. En cas de doute, discutez-en avec votre technicien du système d'alarme incendie lorsqu'il se présentera pour votre inspection annuelle. Veuillez noter que vous devez effectuer un test de votre système d'alarme une fois par mois conformément au Code national de prévention des incendies du Canada.

Étape 1

Communiquez avec l'entreprise de surveillance des alarmes et informez-la que vous allez faire un test. (le cas échéant)

Étape 2

Communiquez avec le Centre de communications de sécurité publique (CCSP) au 506-649-6030 et informez-le que vous allez faire un test.

Étape 3

Coupez l'alimentation électrique du bâtiment qui alimente le système d'alarme incendie. Le système doit être relié à un disjoncteur réservé sur le panneau électrique.

Étape 4

Activez un dispositif d'alarme. Idéalement, utilisez-en un différent chaque fois. Les alarmes doivent retentir et les stroboscopes doivent clignoter (le cas échéant).

Étape 5

Fermez le système au panneau d'alarme incendie.

Étape 6

Réinitialisez le dispositif d'alarme.

Étape 7

Remettez le système d'alarme incendie sous tension.

Étape 8

Réinitialisez le système d'alarme incendie sur le panneau.

Étape 9

Communiquez avec le CCCSP au 506-649-6030 pour l'informer que votre test est terminé.

Étape 10

Communiquez avec l'entreprise de surveillance du système d'alarme pour l'informer que le test est terminé. (le cas échéant)